



#### LEGENDA:

- Oprawa parkowa ze źródłem sodowym P=100W, U=230V, IP=66, na słupie parkowym 6m. okrągłym z fundamentem
- Oprawa drogowa ze źródłem sodowym P=150W, U=230V, IP=66, na słupie drogowym 8m. okrągłym z fundamentem
- Kabel YAKY 4x25mm<sup>2</sup>
- Bednarka FeZn 4x25mm<sup>2</sup>

### Zakład Usług Inwestycyjno - Remontowych i Pomiarów Elektrycznych ul. Zawidowska 4a 59-800 Lubań

<b>Temat:</b>	Oświetlenie ul. Komopnickiej w miejscowości Stary Węgliniec
<b>Adres:</b>	Adres inwestycji: Stary Węgliniec - dz. nr 495, 496, 818
<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>SCHEMAT IDEOWY OBWODU I</b>
<b>Stanium:</b>	<b>Projekt wykonawczy</b>
<b>Projektant:</b>	inż. Bogdan Cybertowicz
<b>Asystent:</b>	mgr inż. Jędrzej Koman
<b>Data:</b>	05.2014
<b>Skala:</b>	-
<b>Podpis:</b>	
<b>Nr rys.</b>	<b>2</b>