

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia (...) – dodaje się punkt 19, który otrzymuje brzmienie:

„19. Rozwiązanie techniczno – organizacyjne problemów w związku z realizacją zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie”

19.1. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Ruszów na czas remontu prace remontowe należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Ruszowie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców. Dopuszczalna jest opcja czasowego wyłączenia produkcji wody po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Wę格林iec i poinformowaniem Zamawiającego, możliwa do przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla mieszkańców. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem.

19.2. Wykonawca uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych w Wę格林cu i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa w pkt.1 na min. 3 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody.

19.3. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych wyłączony zostanie z użytkowania zbiornik retencyjny na którym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace należy poprzedzić odpowiednim zabezpieczeniem istniejących zbiorników retencyjnych w taki sposób by produkcja wody odbywała się nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany sposób przez Zamawiającego zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

19.4. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Ruszów w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu