

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18034-2015 z dnia 2015-01-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Węgliniec

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie zgodnie z: 1.1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Projekt wykonawczy, który jest uszczegółowieniem projektu...

Termin składania ofert: 2015-02-10

Numer ogłoszenia: 22010 - 2015; data zamieszczenia: 30.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18034 - 2015 data 26.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 77 11 435, fax. 075 77 12 551.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów, w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 19. Rozwiązanie techniczno - organizacyjne problemów w związku z realizacją zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie 19.1 Z uwagi na brak możliwości

wyłączenia obiektu SUW Ruszów na czas remontu prace remontowe należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Ruszowie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców. Dopuszczalna jest opcja czasowego wyłączenia produkcji wody po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Węglińiec i poinformowaniem Zamawiającego, możliwa do przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla mieszkańców. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem. 19.2. Wykonawca uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa w pkt.1 na min. 3 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody. 19.3. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych wyłączony zostanie z użytkowania zbiornik retencyjny na którym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace należy poprzedzić odpowiednim zabezpieczeniem istniejących zbiorników retencyjnych w taki sposób by produkcja wody odbywała się nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany sposób przez Zamawiającego zgodny z zasadami sztuki budowlanej. 19.4. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Ruszów w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu (tymczasowa stacja SUW) po wcześniejszej akceptacji przez ZUK i zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZUK w Węglińcu materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i wyłączonych z eksploatacji z istniejącej SUW w Ruszowie. 19.5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i ZUK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZUK, nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany..