

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ruszowie”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie.:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia (...) – dodaje się punkt 19, który otrzymuje brzmienie:

„19. Rozwiązanie techniczno – organizacyjne problemów w związku z realizacją zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym dla zadania „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie”

19.1. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia obiektu SUW Ruszów na czas remontu prace remontowe należy przeprowadzić w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę wody do sieci o parametrach nie gorszych niż dopuszczone do stosowania na stacji SUW w Ruszowie w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb odbiorców. Dopuszczalna jest opcja czasowego wyłączenia produkcji wody po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych Wę格林iec i poinformowaniem Zamawiającego, możliwa do przeprowadzenia bez wstrzymania dystrybucji wody dla mieszkańców. Warunkowo dopuszcza się czasowe wyłączenia dystrybucji wody dla mieszkańców w terminie i okresie uzgodnionym z ZUK z minimum 8 dniowym wyprzedzeniem.

19.2. Wykonawca uzgodni z Zakładem Usług Komunalnych w Wę格林cu i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania sposób zapewnienia ciągłości dostaw wody, o którym mowa w pkt.1 na min. 3 dni przed planowanym wyłączeniem urządzeń niezbędnych do zapewnienia dostaw wody.

19.3. W trakcie wykonywania prac instalacyjnych wyłączony zostanie z użytkowania zbiornik retencyjny na którym zainstalowany zostanie budynek kaskad. Prace należy poprzedzić odpowiednim zabezpieczeniem istniejących zbiorników retencyjnych w taki sposób by produkcja wody odbywała się nieprzerwanie lub w zaproponowany i zaakceptowany sposób przez Zamawiającego zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

19.4. Wykonawca ma możliwość wykorzystania na czas realizacji zadania urządzeń pracujących na obiekcie SUW Ruszów w celu zapewnienia ciągłości pracy obiektu

(tymczasowa stacja SUW) po wcześniejszej akceptacji przez ZUK i zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zatrzymania do dyspozycji ZUK w Węglińcu materiałów, elementów konstrukcji, złóż filtracyjnych i urządzeń zdemontowanych i wyłączonych z eksploatacji z istniejącej SUW w Ruszowie.

19.5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia przed przystąpieniem do prac harmonogramu realizacji zadania na obiekcie będącym w ruchu ciągłym do akceptacji Zamawiającemu i ZUK. Wszelkie zmiany odbiegające od zaakceptowanego harmonogramu należy przedłożyć w formie pisemnej do akceptacji przez zamawiającego i ZUK, nie później jednak niż 7 dni przed wprowadzeniem zmiany. „,

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia (...) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ostatecznej zgody na użytkowanie, wynikającej z pozwolenia na budowę, oraz uzyskania wszelkich zgód, niezbędnych do dopuszczenia SUW oraz produkowanej wody do sprzedaży, określonych na podstawie odrębnych przepisów, w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.”

3. W załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Projekt umowy- wprowadza się następujące zmiany :

a) w § 4 ust. 2 w podpunkcie 2.14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się następujący tekst: „w terminie 60 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót”.

b) **§ 9 Rękojnia za wady i gwarancja** otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi trzy lata.

2. Z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

2.1. wykonane roboty budowlane przez okres 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego.

2.2. zamontowane wyroby i urządzenia, zgodnie z przedłożonymi gwarancjami producentów tych wyrobów i urządzeń, ale nie mniej niż 24 miesiące.

2.3. utrzymanie parametrów jakościowych wody określonych w dokumentacji technicznej w okresie 36 miesięcy liczonego od dnia odbioru końcowego.

3. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

4. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny sporządzony przez Wykonawcę .

5. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

c) § 10 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za wadę przyjmuje się także nie utrzymanie parametrów wody uzdatnionej przy zachowaniu prawidłowej obsługi SUW”

Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.