

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Czy w zakres zadania wchodzi wymiana pompy, armatury i obudowy w studni nr 4?

ODPOWIEDŹ NR 1

Nie. W zakres zadania nie wchodzi wymiana pompy, armatury i obudowy w studni nr S4 została ona wyłączona z realizacji inwestycji.

Należy natomiast przewidzieć w stacji SUW armaturę i instalację elektryczną oraz sterowanie w szafie AKPiA do obsługi ww studni.

PYTANIE NR 2

Czy w zakres zadania wchodzi likwidacja studni nr 1a i nr 2?

ODPOWIEDŹ NR 2

Nie. Likwidacja studni ujściowych nr 1a, 2 i 3 jest realizowana odrębnym zadaniem inwestycyjnym.

PYTANIE NR 3

Czy w zakres zadania wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego parametrów, czy będzie zamontowany w pomieszczeniu czy na zewnątrz?

ODPOWIEDŹ NR 3

Nie. W zakres zadania nie wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego a jedynie remont istniejącego pomieszczenia agregatu, w którym znajduje się agregat Cagen-Iveco silnik prądnica MECC ALTE Typ IC66RG typ Silnika NEF45SMI.

PYTANIE NR 4

Jako drugie kryterium oceny ofert jest okres gwarancji w przedziale 36-120 miesięcy. Wnosimy o zmianę przedziału proponowanej gwarancji na 36-120 miesięcy.

ODPOWIEDŹ NR 4

Patrz modyfikacja z dnia 14.07.2016r.

PYTANIE NR 5

Prosimy o informacje w jaki sposób rozliczane będzie zadanie, jaka będzie możliwa częstotliwość fakturowania?

ODPOWIEDŹ NR 5

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji

zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

PYTANIE NR 6

Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 10 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności na podmiot trzeci tj. zgłoszonego i zatwierdzonego podwykonawcę, dostawcę.

ODPOWIEDŹ NR 7

Tak.