

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

#### **PYTANIE NR 1**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia punkt II. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 13 narzuca obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia w zakresie m.in. zbiornika wody czystej i odstojnika popłuczyn. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w tym zakresie robót Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę robót budowlano – konstrukcyjnych dla zbiornika wody czystej i odstojnika popłuczyn, czy chodzi tutaj o wykonanie robót technologicznych dla ww. obiektów .

#### **ODPOWIEDŹ NR 1**

Wykonawca powinien wykonać część technologiczną i instalacyjną i AKPiA a budowlaną może wykonać przy udziale zgłoszonego podwykonawcy.

#### **PYTANIE NR 2**

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego, pomocniczo, przedmiarów robót w formie edytowalnych plików (ath) .

#### **ODPOWIEDŹ NR 2**

Przedmiary robót w formie edytowalnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

#### **PYTANIE NR 3**

Przedmiar robót branży technologicznej zawiera niepełną pozycję kosztorysową nr 293 (brakuje obmiaru , nieczytelna podstawa wyceny KNR) oraz brakuje całej pozycji nr 294. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

#### **ODPOWIEDŹ NR 3**

Poz. 293 d.5.4.2 KNR-W 2-15 0214-01 analogia Rury deszczowe z PCV śr. 160mm o połączeniach wciskowych szt. 1

Poz. 294 d.5.4.2 KNR –w 2-18 0706-01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr nominalnej do 150mm odc – 1 prób. 6.0