

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

### **Dot. Przetargu nieograniczonego na remont budynku socjalnego w Zielonce 8**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

#### **PYTANIE NR 1**

Jaką grubość powinna mieć papa termozgrzewalna.

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy zastosować papę podkładową na welonie szklanym o grubości min. 3mm oraz papę wierzchniego krycia o grubości nie mniejszej niż 4,5mm

#### **PYTANIE NR 2**

Jaką blachę zastosować na obróbki blacharskie.

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy zastosować blachę cynkowo-tytanową

#### **PYTANIE NR 2**

Jaką zastosować cegłę do przemurowania kominów.

#### **ODPOWIEDŹ**

Należy zastosować cegłę klinkierową pełną.