

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu – Etap II - Budowa obiektu lekkoatletycznego „

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Zwracamy się z prośbą o dokładne i poprawne opisanie grubości warstw i technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Należy realizować nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową o grubości około 14 mm o warstwach:

- pierwsza warstwa o grubości 11 mm jako mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza układana maszynowo przy pomocy układarki do mas poliuretanowych;
- druga warstwa – natrysk o stałej grubości 3 mm - granulatu frakcji 0,5 ÷ 1,5 mm;

Przyjęty system nawierzchniowy musi zapewnić przepuszczalność nawierzchni dla wód opadowych

PYTANIE NR 2

Zwracam się z prośbą o podanie kolorystki nawierzchni poliuretanowej na bieżni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Kolorystka nawierzchni poliuretanowej bieżni – kolor czerwony