

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza 5,7,9 w Węglińcu,,**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

### **PYTANIE NR 1**

Czy przedmiotem zamówienia jest kanał tłoczny usytuowany jedynie wzdłuż ul. Piłsudskiego, co sugeruje przedmiar, czy też cały odcinek od pompowni P1 do studni rozprężnej usytuowanej przy ul. Piłsudskiego

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

W części dotyczącej sieci tłocznej, zakres do przetargu opisany został na rysunkach Nr S-2 i S-2a projektu podstawowego oraz rys Nr 1 projektu zmian oraz w przedmiarze i obejmuje odcinek przebiegający wzdłuż ul. Piłsudskiego z wpięciem do studni S-1

### **PYTANIE NR 2**

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest kanał tłoczny usytuowany wzdłuż ul. Piłsudskiego, proszę o odpowiedź czy pozostała część kanału wybudowana została wcześniej. W przypadku niewybudowania całości kanału, nie możliwy będzie rozruch pompowni, która jest przedmiotem zamówienia

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Pozostała część sieci tłocznej będzie realizowana w kolejnym etapie robót. Inwestor przewiduje próbny rozruch pompowni, będącej przedmiotem zamówienia. Próbę należy wykonać wodą na wyjściu z pompy tłocznej.

### **PYTANIE NR 3**

Czy przedmiotem zamówienia jest podłączenie budynków przy ul. Mickiewicza 5,7,9 czy jedynie wykonanie kanałów sanitarnych kończących się na studniach S1,S3,S5,S6 i S7 taki zakres robót sugeruje załączony przedmiar.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych.

**PYTANIE NR 4**

Czy przedmiotem zamówienia jest budowa kanału PCV Dz 160 od studni S1 do S2 usytuowanego przy ul. Piłsudskiego, a pokazanego na załączonej mapie pomiędzy budynkami nr 22 i 24

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Nie jest przedmiotem zamówienia budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z rury PVC Dn 160 od studni S-1 do studni S-2 przy ul. Piłsudskiego